

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Nowym Dworze Gdańskim
Plac Wolności 5A
82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
tel./fax 55 247-23-70
REGON 000484080 NIP 578-02-50-263

Nowy Dwór Gdański, 2018-12-27

Pytanie od potencjalnego oferenta:

W nawiązaniu do ogłoszonego zapytania „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych będących w zasobach SM Nowy Dwór Gdański z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią” firma Techem Techniki Pomiarowe zwraca się z następującymi zapytaniami.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę zaworów termostatycznych i zaworów automatycznych podpionowych na zawory termostatyczne dynamiczne.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę ilości pomp przy zachowaniu parametrów projektowych określonych w dokumentacji.

Odpowiedź:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Dworze Gdańskim w odpowiedzi na pytania informuje:

Dotyczy pytania 1.

Wyraża się zgodę na zamianę zaworów termostatycznych i zaworów automatycznych podpionowych na zawory termostatyczne dynamiczne pod warunkiem spełnienia wymogów postawionych w projekcie instalacji centralnego ogrzewania dotyczących prawidłowego zrównoważenia hydraulicznego. W miejscach zaworów automatycznych podpionowych należy zamontować zawory odcinające.

Dotyczy pytania 2.

Dopuszcza się zamianę ilości pomp przy zachowaniu parametrów projektowych określonych w dokumentacji.

Jednocześnie informujemy, że do ogłoszenia została dołączona pełna dokumentacja techniczna, na podstawie której należy złożyć ofertę.

CZŁONEK ZARZĄDU
Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych

mgr Kamila Biernath-Żmudowska

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Myszk